

VENTOUSE MURALE À RUPTURE DE COURANT

Maintien sous tension
De 20 à 50 daN

UTILISATION

Retenue Électromagnétique pour porte de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Montées sur une partie fixe, ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contre-plaque.

La libération est obtenue :

- Par commande électrique à distance (coupure de la tension d'alimentation).
- Manuellement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir.

Le retour à la position "maintien" s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale, et après avoir réappliqué la tension d'alimentation.



			Contre-plaque
Référence boîtier standard	VEM 45-20 BI	VEM 45-50 BI	CP50 ou CPA50
Référence boîtier compact	VEM 45-20 BCI	VEM 45-50 BCI	CP50 ou CPA50
Référence boîtier standard bouton signal	VEM 45-20 BIBS	VEM 45-50 BIBS	CP60 ou CPA60
Force de maintien (DaN)	20	50	
Tension standard	24 ou 48 Vcc		
Consommation (W)	1,1	1,8	

CE 0333

Conforme à la norme
EN1155 :1997+A1 :
2002+AC :2006

Retrouvez les documents réglementaires sur notre site : www.perjes.fr

CONFORME
DAS
NFS 61-937



MONTAGE

- Directement au mur
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée
- Déportée par pied télescopique

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION